


Opole Lubelskie, dnia 27 listopada 2015 roku

ONS-HK.721/164/2015



Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Opolu Lubelskim

ul. Aleja 600 – lecia 42  
24 – 300 OPOLE LUBELSKIE



## DECYZJA

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1412), §14 ust. 1 pkt 3, ust 2 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz art. 104 § 1, art. 108 i art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody z dnia 27.11.2015 r. Nr WD/1287/2015, Nr WD/1288/2015, przeprowadzonych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wandalinie, gmina Opole Lubelskie podległego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim, na niżej wskazanych warunkach:

1. nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim prowadzenie stałej dezynfekcji wody na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wandalinie, gmina Opole Lubelskie;
2. nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wandalinie, do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 kpa ze względu na ochronę zdrowia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

## UZASADNIENIE

Przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, badania próbek wody pobranej w dniu 24 listopada 2015 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wandalinie podległego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim, sprawozdania z badań wody z dnia 27.11.2015 r. Nr WD/1287/2015, Nr WD/1288/2015, wykazały zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym w następujących punktach poboru próbek wody: do sieci - hydrofornia Wandalin - bakterie grupy coli -1 jtk/100ml; sieć wodociągowa – Wandalin, szkoła - bakterie grupy coli - 2 jtk/100ml.

Woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych zawartych w załącznikach nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 cytowanego wyżej rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia wody Wandalinie, gmina Opole Lubelskie podległego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim.


Zaprzestanie dezynfekcji wody oraz prowadzonych działań naprawczych może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody.

Aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się jakości wody należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), wójt jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

O wykonaniu nałożonych obowiązków proszę powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przy czym na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opolu Lubelskim  
*MSIOWME*  
z up. mgr inż. Małgorzata Słonina  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Do wiadomości:

1. Gmina Opole Lubelskie reprezentowana przez burmistrza.
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie ul. Pielęgniarek 6.
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4.