



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel./fax 81 827 20 41
e-mail: psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

ONS-HK.903.2.117.12.2023

znak sprawy

Egzemplarz Nr¹

Opole Lubelskie, dnia^{11.10.2023}

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chodlu
ul. Józefa Piłsudskiego 13
24-350 Chodel
[NIP 7171840093]**

DECYZJA Nr ONS-HK.9012.1.28.2023

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3 w związku z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 10 § 2 i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 11.10.2023 r. raportami cząstkowymi z badań wody Nr OLB.HK.345.W.2023, Nr OLB.HK.346.W.2023, Nr OLB.HK.347.W.2023, pobranej w dniu 09.10.2023 r., w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Granice, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Józefa Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel [NIP: 7171840093],

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim
stwierdza**

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Granice Gmina Chodel,

wobec powyższego:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim
nakazuje:**

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu [ul. Józefa Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel, NIP: 7171840093]:

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz doprowadzenie wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami określonymi

w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Niezwłoczne i skuteczne poinformowanie konsumentów o pogorszeniu się jakości wody do spożycia i prowadzonych działaniach naprawczych.
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim.
4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

Decyzja niniejsza na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

W dniu 9 października 2023 roku upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik, pobrał trzy próbki wody do badań z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Granice. Zakres badań obejmował monitoring parametrów grupy A rozszerzony o enterokoki. Przeprowadzone badania jakości wody wykazały przekroczenie wartości parametrycznych bakterii grupy coli w trzech punktach zgodności:

- sieć rozdzielcza hydrofornia Granice - bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml, raport cząstkowy z badań wody Nr OLB.HK.345.W.2023 z dnia 11.10.2023 r.,
- sieć wodociągowa Szkoła Podstawowa Granice 16 - kran w kuchni - bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml, raport cząstkowy z badań wody Nr OLB.HK.346.W.2023 z dnia 11.10.2023 r.,
- sieć wodociągowa posesja prywatna Godów 111 - kran w kuchni - bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml, raport cząstkowy z badań wody Nr OLB.HK.347.W.2023 z dnia 11.10.2023 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Powyższe badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli i enterokoków, które nie wykazały przekroczeń. Natomiast w trakcie badania jest parametr ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody uznał, że przekroczenie ww. parametru nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podjęcie natychmiastowych działań naprawczych jest niezbędne celem uniknięcia dalszego pogorszenia się jakości wody.

Z mocy przepisu art. 27 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z uwagi na fakt, że obecność bakterii grupy coli powoduje obniżenie jakości zdrowotnej wody, a brak skutecznych działań eliminujących ich obecność może w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zasadnym jest nadanie natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

W oparciu o przepis art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji [art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.)].

Wniesienie odwołania od niniejszej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania zgodnie z art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stosownie do art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim

Barbara Sawa-Wojtanowicz

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa

Do wiadomości egzemplarz nr 1 (poczta elektroniczna):

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
4. Sekcja HŻŻ, HDiM

Sporządził: A.S.-Sz. Sekcja Higieny Komunalnej tel. 533 365 265

Sprawdził: *SB*