



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLU LUBELSKIM

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1  
tel. 81 8272041, fax. 81 8272041  
[psse.opolelubelskie@pis.gov.pl](mailto:psse.opolelubelskie@pis.gov.pl)  
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.4600.2.39.8.2018

Opole Lubelskie, dnia ...2.7.LIP..2018.....

*mg*  
2018-07-31

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim  
WPLYNĘŁO / WYSLANO

dnia 2018-07-30

RKP/EK.....  
Zal. ....Podpis.....

*92882018*

*[Signature]*

**DECYZJA Nr ONS – HK.402.3.4.2018**

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. J. Piłsudskiego 13  
24-350 Chodel**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), § 3 ust.1, § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art.104 § 1, w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po zapoznaniu się z otrzymanymi od właściciela wodociągu raportami z badań wody z dnia 27.07.2018 r. Nr OLB-HK.821-289/Z/18, Nr OLB-HK.821-290/Z/18, Nr OLB-HK.821-291/Z/18, Nr OLB-HK.821-292/Z/18,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim**

postanawia zmienić decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Opolu Lubelskim z dnia 17 maja 2018 r., znak: ONS-HK.4600.2.39.8.2018, w następujący sposób:

1. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grądy, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. J. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel;
2. nakazuje kontynuować uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji;
3. nakazuje niezwłocznie poinformować konsumentów o przydatności wody do spożycia przez ludzi i prowadzonym uzdatnianiu wody;
4. nakazuje informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych;

5. prowadzić badania mikrobiologicznej jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci pozwalających na ocenę skuteczności prowadzonych działań naprawczych, z częstotliwością 1 raz w miesiącu;
6. przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody.

### **Uzasadnienie**

W dniu 24 lipca 2018 r., po wdrożeniu działań naprawczych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu, upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim, na zlecenie zarządcy, pobrał do badań kontrolnych próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grądy, w czterech punktach zgodności:

- ujęcie wody Grądy - studnia głębinowa nr 2;
- sieć rozdzielcza - hydrofornia Grądy;
- sieć wodociągowa -Grądy 28;
- sieć wodociągowa - Zosinek 20;.

Badania jakości wody przeprowadzono w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 28. Badania wody obejmowały zakres parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h i stężenia chloru wolnego w wodzie, która w ramach prowadzonych działań naprawczych uzdatniana jest podchlorynem sodu.

Analizy jakości wody nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i stężenia chloru wolnego w wodzie dostarczanej z ujęcia Grądy. Raporty z badań wody z dnia 27.07.2018 r. Nr OLB-HK.821-290/Z/18, Nr OLB-HK.821-291/Z/18, Nr OLB-HK.821-292/Z/18, potwierdziły, że uzdatniana w procesie dezynfekcji podchlorynem sodu woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do badania pobrano również wodę surową ze studni głębinowej nr 2. W próbce wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, raport z badań wody z dnia 27.07.2018 r. Nr OLB-HK.821-289/Z/18. Analiza jakości wody surowej służy do oceny skuteczności działań naprawczych i prawidłowości działania systemu.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, stwierdza, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zapewnionym odpowiednim czasie kontaktu wody ze środkiem dezynfekcyjnym, wprowadzanej do sieci wodociągowej, może być używana do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), dopuszczalne stężenie wolnego chloru w wodzie, w punkcie czerpalnym u konsumenta nie powinno przekraczać 0,3 mg/l

W związku z powyższym należało orzec jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Opolu Lubelskim

Kierownik  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
*M. Słonina*  
mgr inż. Małgorzata Słonina

Otrzymują:

1. adresat
2. Gmina Chodel  
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
3. Sekcja HŻŻIPU w/m
4. aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie  
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim  
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim  
ul. Józefowska 105, 24-300 Opole Lubelskie

