



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel. fax 81 827 20 41
psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.4600.2.80.2020

Opole Lubelskie, dnia ²³ WRZ. 2020

**Gmina Łaziska
Łaziska 76
24-335 Łaziska**

DECYZJA Nr ONS-HK.402.1.16.2020

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz art.10 § 2, art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po zapoznaniu się z raportami cząstkowymi z badań wody z dnia 23.09.2020 r. Nr OLB.HK.821.277.W.2020, OLB.HK.821.278.W.2020, OLB.HK.821.279.W.2020, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, którego właścicielem jest Gmina Łaziska, przeprowadzonymi w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej Oddział Laboratoryjny ul. Wojska Polskiego 28, 23-300 Janów Lubelski,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim
stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę Wojciechów gmina Łaziska
i nakazuje**

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz doprowadzenie wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn zm.);
2. Niezwłoczne i skuteczne poinformowanie konsumentów o pogorszeniu się jakości wody do spożycia i prowadzonych działaniach naprawczych.
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.
4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 kpa, gdyż jest to niezbędne z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2020 r. upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik, pobrał zgodnie z harmonogramem, próbki wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, z trzech punktów zgodności: sieć rozdzielcza hydrofornia Wojciechów, sieć wodociągowa Kępa Piotrawińska 8 Szkoła Podstawowa, sieć wodociągowa Janiszów 4A. Przeprowadzone badania jakości wody wykazały przekroczenie wartości parametrycznych bakterii grupy coli w trzech punktach poboru:

- sieć rozdzielcza hydrofornia Wojciechów - bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml;
- sieć wodociągowa Kępa Piotrawińska 8 Szkoła - bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml;
- sieć wodociągowa Janiszów 4A - bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml.

Powyższe potwierdziły raporty cząstkowe z badań wody Nr OLB.HK.821.277.W.2020, Nr OLB.HK.821.278.W.2020, Nr OLB.HK.821.229.W.2020, z dnia 23.09.2020 roku. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów *Escherichia coli* i enterokoków, które nie wykazały przekroczeń. Natomiast w trakcie badania jest parametr ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h inkubacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Podjęcie natychmiastowych działań naprawczych jest niezbędne celem uniknięcia dalszego pogorszenia się jakości wody.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) w razie stwierdzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z mocy przepisu art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z uwagi na fakt, że obecność bakterii grupy coli powoduje obniżenie jakości zdrowotnej wody, a brak skutecznych działań eliminujących ich obecność może w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi zasadnym jest nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

W oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Maria Wojszyła

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna).
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim ul. Józefowska 105,
24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna).
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie (poczta elektroniczna).
4. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Aleja 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie
5. Sekcja Nadzoru Przeciwpidemicznego w/m
6. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych w/m
7. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w/m