



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
e-mail: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia 15 KWI. 2021

ONS-HK.903.2.10.2021

znak sprawy

**Gmina Poniatowa
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa**

DECYZJA Nr ONS-HK.9012.1.5.2021

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz art. 10 § 2, art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi z badań wody z dnia 15.04.2021 r., Nr WD/165/2021, Nr WD/166/2021 z indywidualnego ujęcia wody Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, Niezabitów 46, 24-320 Poniatowa, przeprowadzonych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim

stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody
Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie
i nakazuje**

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz doprowadzenie wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).
2. Niezwłoczne i skuteczne poinformowanie konsumentów o pogorszeniu się jakości wody do spożycia i prowadzonych działaniach naprawczych.
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 kpa, gdyż jest to niezbędne z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego.

Uzasadnienie

W dniu 15.04.2021 r. upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik pobrał próbki wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz THM, z indywidualnego ujęcia wody Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, z dwóch punktów poboru: sieć rozdzielcza – hydrofornia Niezabitów Szkoła, sieć wodociągowa - budynek szkoły, łazienka piętro. Przeprowadzone badania jakości wody wykazały przekroczenie wartości parametrycznych bakterii grupy coli w dwóch punktach:

- sieć rozdzielcza hydrofornia Niezabitów Szkoła - bakterie grupy coli 3 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa budynek szkoły, łazienka piętro - bakterie grupy coli 7 jtk/100 ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli i enterokoków, które nie wykazały przekroczeń. Natomiast w trakcie badania jest parametr ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h inkubacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody uznał, że nieznaczne przekroczenia ww. parametru nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podjęcie natychmiastowych działań naprawczych jest niezbędne celem uniknięcia dalszego pogorszenia się jakości wody.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w razie stwierdzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z mocy przepisu art. 27 ust 2 cytowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z uwagi na fakt, że obecność bakterii grupy coli powoduje obniżenie jakości zdrowotnej wody, a brak skutecznych działań eliminujących ich obecność może w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi zasadnym jest nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.


W oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Mania Wojtyła
Mania Wojtyła

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (poczta elektroniczna).
2. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w/m